



- | | | |
|-------------------------|--|---------------|
| ① Sammelschienen | ④ Sicherungselement D II, mit plombierbarer Klarsichtkappe | ⑦ LS-Schalter |
| ② SH - Schalter *) | ⑤ Tarifschaltgerät | |
| ③ Steuerleitungsklemmen | ⑥ Abgangssicherungen | |

*) SH - Schalter
 - in Kundenanlagen ohne Warmwasserbereiter 3 x 35 A
 - in Anlagen mit Durchlauferhitzern 3 x 50 A bzw. 3 x 63 A
 - in Anlagen mit El.-Speicherheizung und gewerbl. Anlagen
 nach Rücksprache entsprechend der angemeldeten Leistung