



- ① Sammelschienen
- ② SH-Schalter *)
- ③ Steuerleitungsklemmen
- ④ Sicherungselement D II, mit plombierbarer Klarsichtkappe
- ⑤ Tarifschaltgerät
- ⑥ Abgangssicherungen
- ⑦ LS-Schalter

***) SH-Schalter**

- in Kundenanlagen ohne Warmwasserbereiter 3 x 35 A
- in Anlagen mit Durchlauferhitzern 3 x 50 A bzw. 3 x 63 A
- in Anlagen mit El-Speicherheizung und gewerb. Anlagen nach Rücksprache entsprechend der angemeldeten Leistung