



- ① Sammelschienen
- ② SH-Schalter \*)
- ③ Steuerleitungsklemmen
- ④ Sicherungselement D II, mit plombierbarer Klarsichtkappe
- ⑤ Tarifschaltgerät
- ⑥ Abgangssicherungen
- ⑦ LS-Schalter

\*) SH-Schalter  
 - in Kundenanlagen ohne Warmwasserbereiter 3 x 35 A  
 - in Anlagen mit Durchlauferhitzern 3 x 50 A bzw. 3 x 63 A  
 - in Anlagen mit El-Speicherheizung und gewerbl. Anlagen nach Rücksprache entsprechend der angemeldeten Leistung