



- ① Sammelschienen
- ② SH - Schalter \*)
- ③ Steuerleitungsklemmen

- ④ Sicherungselement D II, mit plombierbarer Klarsichtkappe
- ⑤ Tarifschaltgerät / Reserveplatz
- ⑥ Abgangssicherungen

\*) SH - Schalter  
 - in Kundenanlagen ohne Warmwasserbereiter 3 x 35 A  
 - in Anlagen mit Durchlauferhitzern 3 x 50 A bzw. 3 x 63 A  
 - in Anlagen mit Wärmepumpen und gewerb. Anlagen nach Rücksprache entsprechend der angemeldeten Leistung