



Warmwasserspeicher $\leq 200\text{ l}$
und Zusatzheizungen für WwSp.
sind über den Haushaltszähler zu
versorgen;
ggfs. Doppeltarifzähler vorsehen.

Warmwasserspeicher $\geq 200\text{ l}$
mit Schwachlastheizung max. 1 kW
je 100 l und NT-Freigabe (EVU)

*) SH - Schalter
- in Kundenanlagen ohne Warmwasserbereiter 3 x 35 A
- in Anlagen mit Durchlauferhitzern 3 x 50 A bzw. 3 x 63 A
- in Anlagen mit Wärmepumpen und gewerbl. Anlagen
nach Rücksprache entsprechend der angemeldeten Leistung

- | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| ① Sammelschienen | ④ Sicherungselement D II, mit plombierbarer Klarsichtkappe | ⑦ LS-Schalter |
| ② SH - Schalter *) | ⑤ Tarifschaltgerät | ⑨ Schaltrelais Warmwasserbereiter |
| ③ Steuerleitungsklemmen | ⑥ Abgangssicherungen | ⑱ plombierbarer Freigabeschütz |