



- |                         |  |
|-------------------------|--|
| ① Sammelschienen        | ④ Sicherungselement D II, mit plombierbarer Klarsichtkappe |
| ② SH - Schalter *)      | ⑤ Tarifschaltgerät / Reserveplatz                          |
| ③ Steuerleitungsklemmen | ⑥ Abgangssicherungen                                       |

\*) SH - Schalter  
 - in Kundenanlagen ohne Warmwasserbereiter 3 x 35 A  
 - in Anlagen mit Durchlauferhitzern 3 x 50 A bzw. 3 x 63 A  
 - in Anlagen mit Wärmepumpen und gewerbl. Anlagen nach Rücksprache entsprechend der angemeldeten Leistung