



- ① Sammelschienen
- ② SH - Schalter *)
- ③ Steuerleitungsklemmen
- ④ Sicherungselement D II, mit plombierbarer Klarsichtkappe
- ⑤ Tarifschaltgerät
- ⑥ Abgangssicherungen

*) SH - Schalter
 - in Kundenanlagen ohne Warmwasserbereiter 3 x 35 A
 - in Anlagen mit Durchlauferhitzern 3 x 50 A bzw. 3 x 63 A
 - in Anlagen mit Wärmepumpen und gewerb. Anlagen nach Rücksprache entsprechend der angemeldeten Leistung